

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMUDTN: **18DT219818**

İlgili Birim: OPERASYON MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 03.05.2018

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	24000 BTU LUK KLİMA GENEL BAKIMI VE ARIZA TESPİTİ	ADET	4		
2	12000 BTU LUK KLİMA MONTAJI	ADET	1		
3	18000 BTU LUK KLİMA MEVCUT YERİNDEN ALINARAK KARŞI ODAYA MONTAJI	ADET	1		
4	9000 BTU LUK KLİMA MEVCUT YERİNDEN SÖKÜLEREK AMBALAJLANMASI	ADET	1		
5	9000 BTU LUK KLİMA GENEL BAKIMI VE ARIZA TESPİTİ	ADET	21		
6	12000 BTU LUK KLİMA GENEL BAKIMI VE ARIZA TESPİTİ	ADET	2		
7	18000 BTU LUK KLİMA GENEL BAKIMI VE ARIZA TESPİTİ	ADET	4		
8	GAZ BASILMASI	BAR	20		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

***Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.**

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız) veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydost GÜNDAY
Satınalma Müdürü**TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:**

- Teklifinizi en geç **07.05.2018 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:3 D:304-305 Alsancak / İzmir
 - e-mail: kinal@izdeniz.com.tr, dgeylani@izdeniz.com.tr, agunday@izdeniz.com.tr
 - Faks : 0 232 463 00 57
 - Tel : 0 850 360 0 350 / 0 232 404 09 10
- Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.**
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. **Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme pulu yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 30 (otuz) gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2.000,00 (ikibin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (5 Sayfa)**TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FIRMANIN:**Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



**MALZEME/HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No :-
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 5

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	25.04.2018
TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:	2018OPM04020
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	25.04.2018 09:53:37

İSKELELERDE BULUNAN KLİMALARIN BAKIM İŞİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI VAPUR İSKELESİ KARŞIYAKA – İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(232) 330 50 71 FAKS NO: 0 (232) 362 41 26
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
TALATPAŞA BULVARI NO:59 D: 304-305 ALSANCAK İŞ MERKEZİ KONAK – İZMİR	
TEL: 0 (232) 404 09 09 – 15 FAKS: 0(232) 463 00 57	
dgeylani@izdeniz.com.tr	kinal@izdeniz.com.tr agunday@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

Şirketimize ait iskele ve ofislerde bulunan klimaların bakımının yapılması

2. İŞİN KONUSU

Şirketimize ait iskele ve ofislerde bulunan klimaların bakımının yapılması

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

ALSANCAK OFİS :

- 1- Muhasebede bulunan demirdöküm marka 9 btu luk duvar tipi klima (yeterli ısıtma ve soğutma yapmamaktadır. Gerekli kontrollerin yapılarak arızanın giderilmesi. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 2- İnsan kaynakları odasında bulunan demirdöküm marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 3- Personel müdürlüğü odasında bulunan demirdöküm marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 4- Satın alma müdürlüğü odasında bulunan beko marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 5- Genel müdür yrd. Odasında bulunan midea marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 6- toplantı odasında bulunan vestel marka 18 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 7- Koridorda bulunan beko marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

BOSTANLI İSKELE OFİSLER

- 1- Genel müdürlük odasında bulunan midea marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 2- Genel müdürlük sekterliği odasında bulunan midea marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 3- Yönetim temsilciliği odasında bulunan midea marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 4- İdari işler müdürlüğü odasında bulunan midea marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. (klima ısıtma veya soğutma esnasında arasıra kendiliğinden devreden çıkmaktadır klima kapatılıp açıldığı zaman normale dönüyor) 1 adet
- 5- ISM büroda bulunan lg beko marka 18 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması.(klima yeterli ısıtma ve soğutma yapmamaktadır) Klima iç ünitesinin terazisi düzgün olmadığından yada gider borusunun tıkalı olduğundan klima su akıtmaktadır. 1 adet
- 6- Güverte enspektörlüğü odasında bulunan airfel marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 7- Makine enspektörlüğü odasında bulunan lg bekon marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. (bu klima çalışmamaktadır.) 1 adet
- 8- Malzeme ikmal müdürlüğü odasında bulunan beko marka 12 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 9- Toplantı salonunda bulunan fluo marka 9 btu luk klima yerinden sökölerek yönetim temsilciliği odasına montaj yapılacaktır.Yönetim temsilcilği odasından çıkan klima bakımları yapılmış ve ambalajlanmış şekilde idareye teslim edilecektir. 1 adet

BOSTANLI İSKELE ATÖLYE

- 1- Atölyede bulunan iki adet midea marka 18 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet klima tamamen çalışmamaktadır. 2 adet dış ünite üzerinde bulunan kapasitor arızalıdır çalıştığı zamanlarda yeterli ısıtma ve soğutma yapmamaktadır. 2 adet
- 2- Marangoz atölyesinde bulunan lg beko marka 9 btu luk duvar tipi klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. Ayrıca marangoz atölyesine boşta duran 1 adet beko marka 12 btu luk klima montajı yapılacaktır klimanın gaz eksiği tamamlanacaktır. 2 adet
- 3- Ambarda bulunan midea marka 24 btu luk split klimanın sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet
- 4- Arabalı vapur yolcu salonunda bulunan midea marka 24 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

ÜÇKUYULAR İSKELE

2

	MALZEME/HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 3 / 5
---	---	--

1- Üçkuyular Arabalı vapur yolcu salonunda bulunan midea marka 24 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

2- Üçkuyular Arabalı vapur gişede bulunan beko marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

ALSANCAK İSKELE

1- Alsancak iskele gişede bulunan beko marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

GÖZTEPE İSKELE

1- Göztepe iskele gişede bulunan beko marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

2- Göztepe iskele yolcu salonunda bulunan midea marka 24 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. Klima çalışmamaktadır arıza tespiti yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi. 1 adet

KONAK İSKELE

1- Konak iskele gişede bulunan beko marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

2- Konak iskele memur odasında bulunan regal marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

KARŞIYAKA İSKELE

1- Karşıyaka iskele güvenlik odasında bulunan regal marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

2- Karşıyaka iskele gişede odasında bulunan regal marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

3- Karşıyaka iskele memur odasında bulunan regal marka 9 btu luk split klima. Klima sistemine ait iç ve dış ünitelerin petek filitre ve pervane temizliklerinin ve gaz kontrollerinin yapılması. 1 adet

NOT : İDAREMİZE AİT KLİMALARIN BAKIM/ONARIM İŞLERİ KAPSAMINDA , ÖZELLİKLE ISITMA/SOĞUTMA YAPMAYAN KLİMALAR İLE DİĞER KLİMALARDA ÇIKABİLECEK GAZ EKSİKLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA EN FAZLA 20 BAR GAZ BASIMI/KULLANIMI GEREKECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR. BU MİKTAR EN FAZLA OLUP, DEĞERİN ÜZERİNDE GAZ ÇEKTİRME YAPILMAYACAKTIR.

BU DOĞRULTUDA 20 BAR GAZ BASIMI İÇİN BİRİM FİYAT VE TOPLAM FİYAT TEKLİFİ VERİLECEK OLUP, İŞİN GERÇEKLEŞMESİ ESNASINDA YÜKLENECİ FİRMA VE İDAREMİZ ARASINDA YAPILACAK MÜTABAĞAT İLE GERÇEKLEŞEN İŞ MİKTARI TESPİT EDİLECEKTİR. YÜKLENİCİYE GERÇEKLEŞEN NET İŞ MİKTARI İLE TEKLİF ETTİĞİ BİRİM FİYATIN ÇARPIMI SONUCU TESPİT EDİLECEK BEDEL ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILACAKTIR.

YEDEK PARÇA İHTİYACININ ORTAYA ÇIKMASI : YUKARIDA ÖZELLİKLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLERİ BELİRLENEN KLİMALAR İLE İLGİLİ YAPILCAK İŞLER KAPSAMINDA TEST VE KONTROLLERİ YAPILAN KLİMALARDA, CİHAZLARIN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MALZEME/HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No :-
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 4 / 5

ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ İÇİN YEDEK PARÇA İHTİYACININ ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE HER NEVİ YEDEK PARÇA/MALZEME İŞLETMEMİZ TARAFINDAN KARŞILANARAK YÜKLENİCİYE TESLİM EDİLECEKTİR.

YEDEK PARÇALARIN/MALZEMELERİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ MÜTEAKİP GEREKEN HİZMET İŞİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SÜREDE YAPILARAK KLİMALAR ÇALIŞIR VE FAAL DURUMDA TESLİM EDİLECEKTİR.

İŞE BAŞLAMA SIRASINDA "İŞ BAŞLAMA TUTANAĞI" (MALZEME VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN) ALINACAKTIR. YÜKLENİCİNİN GENEL BAKIM HİZMETLERİNİ TAMAMLAYARAK, EĞER KONTROL VE TESTLERİ SONRASINDA ARIZALI KLİMALAR TESPİT EDİLİRSE VE YEDEK PARÇA/MALZEME GEREKLİLİĞİ ORTAYA ÇIKARSA BUNLARIN LİSTESİNİ İŞLETMEMİZ YETKİLİLERİNE RAPOR HALİNDE LİSTELEYEREK TESLİM EDECEKTİR. NBUNA MÜTEAKİP İŞİN SÜRESİ TUTANAK İLE DURDURULARAK , İDARE TARAFINDAN GEREKLİ PARÇA/MALZEMELER TEMİN EDİLEREK YÜKLENİCİ FİRMAYA TESLİM EDİLMESİNE MÜTEAKİP İŞİN SÜRESİ YENİDEN BAŞLATILACAKTIR.

İŞLERİN TAMAMININ BİTİRLMESİNE MÜTEAKİP "İŞ BİTİRME BELGESİ" (MALZEME VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN) DÜZENLENECEKTİR. İŞLETME YETKİLİLERİNİN KARARLARI KESİN VE BAĞLAYICI OLUP, YÜKLENİCİ BUNA KESİNLİKLE UYACAKTIR. İŞLERİN YAPIMI SIRASINDA ÖZELLİKLE İSKELELERİMİZDE SEFERLERİN AKSAMAMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR.

4. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu malzemelerin irsaliye ve faturası ile birlikte teknik şartnamede belirtilen adrese teslim edilmesi ile birlikte malzeme geçici kabul bölgesine ambar yetkililerince teslim alınır. Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren en geç 30 (otuz) Gün içinde ödeme yapılacaktır.

7. TESLİM YERİ (İLGİLİ FORM VE FATURA TESLİMİ İÇİN)

Teslim yeri HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) İŞGÜNÜ** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**



**MALZEME/HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No :-
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 5 / 5

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 (DOKUZ) ana madde olmak üzere 5 (BEŞ) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 25.04.2018 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	BİRİM MÜDÜRÜ	MLZ. VE İKMAL MD.
ADI SOYADI	Rauf ERCETİN	A.Kağan Durmuşoğlu	Melih KARADENİZ
GÖREVİ	Elektrik Sorumlusu	Mk. Ensp.	Malzeme ve İkmal Md
İMZA			

29