

İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ  
NAKLİYE VE TURİZM TİCARET A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZDENİZ A.Ş.  
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 20DT77426

İlgili Birim: OPERASYON MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 13.02.2020

| SIRA NO            | SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ                                  | Birim | Miktar | Marka | Birim Fiyat (KDV Hariç) | Toplam Tutarı (KDV Hariç) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 1                  | KLİMA DUVAR TIPI SPLIT (24.000 BTU/H)                                      | ADET  | 5      |       |                         |                           |
| 2                  | YER TAVAN TIPI KLİMA 48000 BTU                                             | ADET  | 1      |       |                         |                           |
| 3                  | KLİMA DUVAR TIPI 9000 BTU                                                  | ADET  | 2      |       |                         |                           |
| 4                  | KLİMA DUVAR TIPI 18000BTU                                                  | ADET  | 2      |       |                         |                           |
| 5                  | İLAVE BORULAMA (BAKIR BORU DEVRESİ ÇEKİLMESİ TESİSAT VB. (BERGAMA GEMİSİ)) | MT    | 60     |       |                         |                           |
| Toplam (KDV Hariç) |                                                                            |       |        |       |                         |                           |

- Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden, faks (teyit alınız) veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydost GÜNDAY  
Satınalma Müdürü

**TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:**

- Teklifinizi en geç **19.02.2020 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
  - Adres: İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk. No:53/A Kat:3 Akın İş Merkezi Alsancak Konak / İZMİR
  - e-mail: [satinalma@izdeniz.com.tr](mailto:satinalma@izdeniz.com.tr)
  - Faks : 0 232 463 00 57
  - Tel : 0 850 360 0 350
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyp imzalayınız.** Markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri **vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir.** Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar [fatura@izdeniz.com.tr](mailto:fatura@izdeniz.com.tr) e-mail adresine gönderilecektir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
  - Cezalara ilişkin hususlar Sözleşme Tasarısında belirtilmiştir.
  - Söz konusu alımda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme damga vergisi yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.**
  - Ödemeye ilişkin hususlar Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
  - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve sözleşme tasarısında belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılır.**
- İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2.000,00 (ikibin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini firma ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı ( [www.izdeniz.com.tr](http://www.izdeniz.com.tr) ) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ekler: Teknik Şartname (4 Sayfa), Sözleşme Tasarısı (7 Sayfa), Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (2 Sayfa), Açık Rıza Formu (1 Sayfa)

**TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:**

Adı, Unvanı :  
Vergi No :  
Adres :  
Tel/Faks :  
Teklif Tarihi :




|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:           | 06.02.2020          |
| TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI:         | 2020OPM02007        |
| TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI: | 06.02.2020 14:22:12 |

| BERGAMA GEMİSİ KLİMA TEMİNİ VE KURULUMU                 |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TEKNİK ŞARTNAMESİ                                       |                                                                                         |
| TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI: |                                                                                         |
| İDARENİN ADI                                            | : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)                       |
| İDARENİN ADRESİ                                         | : İSMET KAPTAN MAH. ŞEVKET ÖZÇELİK SK. 53 /A AKIN İŞ MERKEZİ 3.KAT<br>35210 KONAK/İZMİR |
| İDARENİN TELEFONU                                       | : 0(850) 360 0 350 FAKS: 0(232) 463 00 57<br>satinalma@izdeniz.com.tr                   |

**1. İŞİN ADI****BERGAMA GEMİSİ KLİMA TEMİNİ VE KURULUMU****2. İŞİN KONUSU****BERGAMA GEMİSİ KLİMA TEMİNİ VE KURULUMU****3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**

İşletmemiz Bergama gemisinde alt ve üst salonlarında; ısıtma-soğutma (iklimlendirme) işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla muhtelif kapasite ve özelliklerde klima temin edilecek, yetkili servisinca işletme yetkililerince gösterilecek kısımlara (en verimli ısıtma-soğutma yapılabilecek kısımlara konumlandırılacak) montaj, kurulum ve devreye alma işlemleri yapılacaktır.

- 3.1. Duvar tipi klima- 24000 btu- Alt kıç ve baş salon, Kıç alt salona konumlandırılacaktır 5 adet
- 3.2. Yer tavan tipi klima- 48000 btu- Üst Baş salona konumlandırılacaktır 1 adet
- 3.3. Duvar tipi klima- 9000 btu- Köprü üstüne konumlandırılacaktır 2 adet
- 3.4. Duvar tipi klima- 18000 btu- Üst salon- Orta kısma konumlandırılacaktır 2 adet
- 3.5. İlave borulama (Bakır boru devresi çekilmesi, tesisat .v.b) 60 metre



1



\*Duvar tipi klima -24000 btu teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır;

**Duvar Tipi Split Klima -İnverter**

|                               |                    |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Kapasite Soğutma              | 24000 (9100-27600) | Btu/h             |
| Kapasite Isıtma               | 27000 (7500-31700) | Btu/h             |
| Güç Tüketimi Soğutma          | 2261 (230-3110)    | W                 |
| Güç Tüketimi Isıtma           | 2320 (320-3320)    | W                 |
| Çalışma Akım Soğutma          | 9,8 (1,0-13,5)     | A                 |
| Çalışma Akım Isıtma           | 10,1 (1,4-14,4)    | A                 |
| SEER                          | 6,5/ A++           | W/W               |
| SCOP                          | 4,0 / A+           | W/W               |
| Hava Debisi İç Ünite          | 1060               | m <sup>3</sup> /h |
| Ses Seviyesi İç Ünite         | 37 / 33 / 23 / 20  | dB(A)             |
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite  | 23 / 32 / 48       | dB(A)             |
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 60                 | dB(A)             |
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite     | 62                 | dB(A)             |
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite    | 67                 | dB(A)             |
| Soğutucu Akışkan              | R410A              |                   |

\*Yer tavan tipi klima- 48000 btu teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır;

**Yer Tavan Tipi Split Klima (ON-OFF)**

|                                     |                        |                   |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Kapasite Soğutma                    | 48000                  | Btu/h             |
| Kapasite Isıtma                     | 52000                  | Btu/h             |
| Güç Tüketimi Soğutma                | 5060                   | W                 |
| Güç Tüketimi Isıtma                 | 5063                   | W                 |
| Çalışma Akım Soğutma                | 8,4                    | A                 |
| Çalışma Akım Isıtma                 | 8,6                    | A                 |
| SEER                                | 2,78                   | W/W               |
| SCOP                                | 3,01                   | W/W               |
| Hava Debisi İç Ünite                | 1750/1400/1250         | m <sup>3</sup> /h |
| Ses Seviyesi İç Ünite               | 53/48/44               | dB(A)             |
| Ses Seviyesi Dış Ünite              | 63                     | dB(A)             |
| Soğutucu Akışkan                    | R410A                  | -                 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı            | 3250                   | gr                |
| Güç Kaynağı                         | 380-420/3/50           | V/Ph/Hz           |
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet)       | 4x4+toprak (dış ünite) | mm                |
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet)      | 4x1,5+3x2,5            | mm                |
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 3/8-3/4                | inch              |
| Borulama Uzunluğu                   | 50                     | m                 |
| Şarjsız Uzunluk                     | 5                      | m                 |
| Borulama Yükseklik Farkı            | 25                     | m                 |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 30                     | gr/m              |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı            | -7/43                  | °C                |
| Nem Alma Kapasitesi                 | 4,6                    | lt/h              |



Duvar tipi klima- 18000 btu teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır;

Duvar Tipi Split Klima -İnverter

|                               |                    |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Kapasite Soğutma              | 18000 (6500~20900) | Btu/h             |
| Kapasite Isıtma               | 19000 (4870~23000) | Btu/h             |
| Güç Tüketimi Soğutma          | 1643 (150~2350)    | W                 |
| Güç Tüketimi Isıtma           | 1542 (230~2400)    | W                 |
| Çalışma Akım Soğutma          | 7,1 (0,7-10,2)     | A                 |
| Çalışma Akım Isıtma           | 6,7 (1,0-10,4)     | A                 |
| SEER                          | 6,4 / A++          | W/W               |
| SCOP                          | 4,1 / A+           | W/W               |
| Hava Debisi İç Ünite          | 750                | m <sup>3</sup> /h |
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite  | 23 / 28,5 / 43     | dB(A)             |
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 55                 | dB(A)             |
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite     | 57                 | dB(A)             |
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite    | 63                 | dB(A)             |
| Soğutucu Akışkan              | R410A              | -                 |

Duvar tipi klima- 9000 btu teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır;

Duvar Tipi Split Klima -İnverter

|                               |                    |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Kapasite Soğutma              | 9000 (4200-11300)  | Btu/h             |
| Kapasite Isıtma               | 10000 (3100-12800) | Btu/h             |
| Güç Tüketimi Soğutma          | 750(90-1270)       | W                 |
| Güç Tüketimi Isıtma           | 770 (140-1340)     | W                 |
| Çalışma Akım Soğutma          | 3,3 (0,4-5,5)      | A                 |
| Çalışma Akım Isıtma           | 3,4 (0,6-5,8)      | A                 |
| SEER                          | 7,4 A++            | W/W               |
| SCOP                          | 4 A+               | W/W               |
| Hava Debisi İç Ünite          | 420 / 310 / 240    | m <sup>3</sup> /h |
| Ses Basınç Seviyesi İç Ünite  | 37 / 33 / 23 / 20  | dB(A)             |
| Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 55                 | dB(A)             |
| Ses Güç Seviyesi İç Ünite     | 53                 | dB(A)             |
| Ses Güç Seviyesi Dış Ünite    | 58                 | dB(A)             |
| Soğutucu Akışkan              | R410A              | -                 |

\*Klimaların temini, nakliyesi, Montaj/Kurulum/Devreye alma işlemleri (kullanıma hazır teslimi) dahil fiyat teklifi verilecektir.

\*Klimaların dış üniteleri en uygun kısımlara konumlandırılacak olup iç üniteleri ile mesafeleri 5 m yi aşmayan kısımlar bulunmakla beraber, ekstra borulama yapılacak (bakır boru, tesisat v.b. çekilecek) toplam yaklaşık 60 metrelik kısım bulunmaktadır.

\*Yapılan iş yerinde Bergama gemisinde yerinde görülecek buna göre fiyat teklifi verilecektir.

#### 4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mesai saatleri dışında çalışma yapabilmesi idarenin iznine bağlıdır.

#### 5. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.



**6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ**

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) Gündür. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.


**7. TESLİM YERİ**

Teknik şartnamede talep edilen klimalar işletmemiz Bergama gemisine kurulacak olup, kullanıma hazır teslim edilecektir. Geminin hali hazırda tersane bakımları yapılmakta olduğundan, işe başlanacak kesin tarihi işletmemiz yetkilileri 1 hafta öncesinden ilgili firmaya bildirilecektir.

**8. İŞİN SÜRESİ**

Firma ile sözleşme imzalanacaktır. Teknik şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şekilde yükleniciye (1) hafta önce işe başlanacak kesin tarih bildirilecektir. Yükleniciye işe başlama tarihinde yer teslimi yapılacak ve yer teslimini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde klimaların montajı yapılarak teslim edilecektir.

**9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 ( DOKUZ ) ana madde olmak üzere 4 ( DÖRT ) sayfadan ibaret olup tarafımızca hazırlanıp 06.02.2020 Tarihinde imza altına alınmıştır.**

|            | HAZIRLAYAN                                                                          | BİRİM MÜDÜRÜ                                                                        | MLZ. VE İKMAL MD.                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADI SOYADI | Mehmet ÇELİK                                                                        | A.Kağan DURMUŞOĞLU                                                                  | Melih KARADENİZ                                                                              |
| GÖREVİ     | Mekanik Sorumlusu                                                                   | Makina Esnp.                                                                        | Malzeme ve İkmal Müdürü                                                                      |
| İMZA       |  |  | <br>101 |