

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 26DT1104994

İlgili Birim: MAKİNA BAŞ ENSEKTÖRLÜK - MAKİNA BAKIM VE ONARIM

Teklif İsteme Tarihi: 16.06.2026

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	LED PROJKTÖR 6500K 220V AC 70W 50-60 HZ	AD	30,00			
2	ALTO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR 45 W 6300 LM	AD	40,00			
3	3X1.5MM TTR KABLO	MT	500,00			
4	3X2.5MM TTR KABLO	MT	200,00			
5	5x4mm TTR ÇOK TELLİ KABLO (BEYAZ RENK)	MT	200,00			
6	PVC ENERJİ KABLOSU – 5X16 MM NYM	MT	100,00			
7	KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 2P+N(OTOMAT)32A 30Ma	AD	10,00			
8	SIVA ÜSTÜ TEKLİ ANAHTAR 16 A	AD	20,00			
9	SIVA ÜSTÜ TEKLİ KAPAKLI PRİZ 16 A	AD	20,00			
10	1X8'Lİ SİGORTA KUTUSU 200X180X100	AD	10,00			
11	MEKANİK ŞALT ZAMAN SAATİ 16A	AD	10,00			
12	KABLO BAĞI 2,5 X 100 MM	PK	10,00			
13	KABLO BAĞI 2,5 X 200 MM	PK	20,00			
14	KABLO BAĞI 3,6 X 250 MM	PK	10,00			
15	3,6x300 mm KABLO BAĞI	PK	15,00			
16	4,8x370mm KABLO BAĞI	PK	15,00			
17	4,8X430 MM SİYAH KABLO BAĞI	PK	10,00			
18	32 AMPER 6KA C TİP 1 FAZ OTOMATİK SİGORTA	AD	6,00			
19	40X40 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1BOY KANAL 2 MT)	AD	100,00			
20	40X25 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1 BOY KANAL 2 METRE	AD	100,00			
21	10X16 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1 BOY KANAL 2 METRE	AD	100,00			
22	60X30 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1 BOY KANAL 2 METRE	AD	100,00			
23	10X20 YAPIŞKANLI KABLO KANALI (1BOY KANAL 2 MT)	AD	100,00			
24	İZOLELİ ÇELİK SİRİRAL BORU 14 MM	MT	100,00			
25	İZOLELİ ÇELİK SİRİRAL BORU 18MM	MT	100,00			
26	İZOLELİ ÇELİK SİRİRAL BORU 37 MM	MT	100,00			
27	16 MM GEÇMELİ KAPAKLI KROŞE	AD	200,00			
28	25 MM GEÇMELİ KAPAKLI KROŞE	AD	200,00			
DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR					TOPLAM:	

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Selçuk PAÇACI
Satınalma Müdürü



TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **19.06.2026 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - 1.1. Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No.:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - 1.2. e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - 1.3. Tel : 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve **TL** bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
3. Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde **YAKLAŞIK MALİYET** tespitinde değerlendirileceğinden **SON FİYAT'** ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
4. **Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
5. **01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.**
6. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
 - 6.1. **Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.**
 - 6.2. Mal / hizmetin **TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ.** Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % **0,948 (binde 9,48)** oranında **sözleşme pulu** yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - 6.3. Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ödeme teknik şartnamede belirtilen sürede banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - 6.4. **Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.**
 - 6.5. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
7. **Teklif veren firmalar bağlı buldukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
8. Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
9. Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (4 Sayfa)
TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :
Teklif Tarihi :



**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 1 / 4

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	11/06/2026
TEKNİK ŞARTNAMEYİ KONTROL NUMARASI:	9747

ÇİĞLİ AMBAR ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ	
MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.)
İDARENİN ADRESİ	: BAHÇELERARASI MAH. HAYDAR ALİYEV BULVARI NO:4 BALÇOVA/İZMİR
İDARENİN TELEFONU:	0 (232) 320 00 35 (803/804/805/806)
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

ÇİĞLİ AMBAR ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2. İŞİN KONUSU

İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN ÇİĞLİ AMBAR BÖLGESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI

3. MAL/MALZEME TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, İZDENİZ A.Ş. bünyesinde bulunan Çiğli Ambar bölgesinde kullanılmak üzere temin edilecek elektrik tesisat malzemelerinin teknik özelliklerini, kalite kriterlerini, teslim ve kabul şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3.2. DAYANAK VE STANDARTLAR

3.2.1 LED PROJKTÖR 70 W

30 adet

Yeşpare gövde deniz suyuna – darbeye ve toza karşı dayanıklı olacaktır.

Gövde üzeri alyan başlıklı contalı vidalar olacaktır.

Işık Kaynağı Power, Mid Power LED

Gövde: Korozyona dayanıklı yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon

Tüketim: 70 / Watt 16 LED - Renk Sıcaklığı : 6500 K 9800-10000 lümen

Optik : Temperli Cam - Giriş Gerilimi : 220 - 240V AC 50/60 Hz - CRI >80 IP sınıfı IP66-67

Güç Faktörü ≥0.9 (tam güçte) Driver Sabit akım, Termal koruma,

Kısa devre koruması, Harmonik filtre koruması - Montaj Modülü Sap sistemi

Çalışma Sıcaklığı -40°C / +55°C - Depolama Sıcaklığı -40°C / +80°C

Cam Montaj Opsiyonu Kapsül montaj sistemi


LED Modül Kolay ulaşılabilir ve değiştirilebilir optik bölüm

Lens Opsiyonu COL 1550 (standart)

Gövde Korozyona dayanıklı yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon - Optik PMMA veya PC

Conta Eksiz dökülen poliüretan veya silikon Boya UNI EN1706 toz boya


Refraktör Yüksek geçirgenlikli min. 4mm temperlenmiş cam



[Handwritten signatures]

3.2.2 60 cm Yüksek Tavan LED Armatür (45W – 6300 lm)

40 adet



- Montaj tipi: sıva üstü veya sarkıt
- Gövde: korozyona dayanıklı
- 5-8 m yükseklik için uygun aydınlatma
- Sıvaüstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği
- Oksit ve Pas Gibi Etkilere Karşı Dayanıklılık
- Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
- Temperli Cam

3.2.3. 3x1,5 mm ² TTR kablo	500 metre
Esnek çok telli bakır iletkenli, PVC izolasyonlu, dayanıklı alçak gerilim tesisat kablosu 3 damarlı (faz+nötr+toprak)	
3.2.4. 3x2,5 mm ² TTR kablo	200 metre
Esnek çok telli bakır iletkenli, PVC izolasyonlu, dayanıklı alçak gerilim tesisat kablosu 3 damarlı (faz+nötr+toprak)	
3.2.5. 5x4 mm ² TTR kablo	200 metre
Esnek çok telli bakır iletkenli, PVC izolasyonlu, dayanıklı alçak gerilim tesisat kablosu 3 damarlı (faz+nötr+toprak)	
3.2.6. PVC Enerji Kablosu – 5x16 mm ² NYM	100 metre
- Rutubetli yerlerde, sıva altı ve sıva üstü sabit tesislerde, Bina dışı açık tesislerde kullanılabilir olmalıdır	
- Standart: TS IEC 60502 veya TS EN 50525 - Anma gerilimi: 0,6/1 kV - İşletme sıcaklığı: 70°C	
3.2.7. Kaçak Akım Koruma Rölesi 2p +N(Otomat)32A 30 mA	10 adet
3.2.8. Sıva üstü tekli anahtar 16 A	20 adet
3.2.9. Sıva üstü tekli kapaklı priz 16A	20 adet
3.2.10. 1x8'li kapaklı içi din raylı sigorta kutusu	10 adet
3.2.11. Mekanik şalt zaman saati 16 A	10 adet
3.2.12. 2,5*100 mm siyah kablo bağı	10 paket
3.2.13. 2,5*200 mm siyah kablo bağı	20 paket
3.2.14. 3,6*250 mm siyah kablo bağı	10 paket
3.2.15. 3,6*300 mm siyah kablo bağı	15 paket
3.2.16. 4,8*370 mm siyah kablo bağı	15 paket
3.2.17. 4,8*430 mm siyah kablo bağı	10 paket
3.2.18. 32 Amper Anahtarlı Otomatik Sigorta 2p C 6kA	6 adet
3.2.19. 40x40 yapışkanlı Kablo Kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır)	100 adet
3.2.20. 40x25 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır)	100 adet
3.2.21. 10x16 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır)	100 adet
3.2.22. 60x30 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır)	100 adet
3.2.23. 10x20 yapışkanlı kablo kanalı (1boy kanal 2 mt olacaktır)	100 adet
3.2.24. İzoleli Çelik Spiral Boru 14 mm	100 metre
3.2.25. İzoleli Çelik Spiral Boru 18 mm	100 metre
3.2.26. İzoleli Çelik Spiral Boru 37 mm	100 metre
3.2.27. 16 mm Geçmeli Kapaklı Kroşe	200 adet
3.2.28. 25 mm Geçmeli Kapaklı Kroşe	200 adet



[Handwritten signatures]

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

Mal/Malzeme alımına ilişkin işin teslim yeri, teknik şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerdir. Yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde teslimat yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında) Yüklenicinin mal/malzemeyi mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatillerde teslim edebilmesi İdarenin iznine bağlıdır. Yüklenici, teslim edeceği mal/malzemenin gün, saat, araç ve personele ilişkin bilgileri içeren ve bu şartnamenin eki olan Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurup, teslimat öncesi Malzeme ve İkmal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. (malzemeikmal@izdeniz.com.tr e-posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.) Yüklenici mal/malzemenin nakliyesi ile yükleme ve indirme işleminden sorumludur. Mal/malzemenin nakliyesi esnasında oluşabilecek her türlü zarar ile mal/malzemenin yüklenmesi veya indirilmesi esnasında İzdeniz A.Ş. nezdinde ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelen her türlü zarardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici, mal/malzemeyi indirecek/taşıyacak personelin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) konusunda bilgi sahibi olduğunu, gerekli eğitimleri aldığını, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip ve kullanmakla yükümlü olduğunu ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, ekte yer alan İZDENİZ A.Ş. Yüklenici/Tedarikçi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını okuduğunu ve sevkiyatında görev yapacak personelin imzalayacağını kabul ve taahhüt eder. Mal/malzemenin Yüklenici tarafından kargo ile gönderilmesi durumunda "gönderici ödemeli" olması gerekmektedir.

5. KABUL KRİTERLERİ

Siparişe konu mal/malzemelerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adrese getirilmesiyle, Malzeme ve İkmal Müdürlüğü yetkililerince mal/malzemeler Geçici Kabul Bölgesine alınır. Mal/Malzemenin teslimi sırasında Yüklenici firma yetkilisi ıslak imzalı ve kaşeli bir adet İrsaliye/Fatura, e-irsaliye, e-fatura nüshasını hazır bulundurmalıdır. Alım konusu mal/malzemenin teknik 3.şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesiyle Muayene ve Kabul Komisyonu kabul sürecine başlar. Teslim edilen mal/malzemelerin teknik şartnamede yer alan gerekleri tam, eksiksiz ve doğru şekilde karşılması durumunda, Komisyonca Muayene ve Kabul Raporu düzenlenir.

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Teslim edilen mal/malzemeler, 13.06.2014 tarihi ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında belirtilen süreler içerisinde garantili olacaktır. Ayrıca 13.06.2014 tarihli 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği kapsamında belirtilen süreler ile Yüklenici tarafından satış sonrası hizmeti verilecektir. Bu şartnamenin 5. Maddesi gereğince yapılacak inceleme sonucu mal/malzemelerin imalattan kaynaklanan bir nedenden dolayı hatalı olduğunun belirlenmesi durumunda, mal/malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak 5 (BEŞ) iş günü içerisinde ayıpsız yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yeni ürünlerin garantisi süresi en az ilk teslim edilen ürünün garanti süresi kadar olacak ve garanti süresi yeni ürünlerin teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Gizli ayıplara ilişkin İdarenin hukuki itiraz ve talep hakkı saklıdır. Yüklenici firma bu siparişe teklif vermekle, garanti ile ilgili olan bu maddede yazan hükümleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş olur.

7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ A.Ş. tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTIYIĞ) gündür.





**MAL/MALZEME ALIMI TEKNİK
ŞARTNAME FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM-06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 25.11.2025
Sayfa No : 4 / 4

İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

8. MAL/MALZEMENİN TESLİM YERİ

Mal/Malzemenin teslim yeri, HASAN ALİ YÜCEL BULVARI NO:35 BOSTANLI Vapur İskelesi KARŞIYAKA/İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Bostanlı/Çiğli/Marina Ambarıdır.

9. İŞİN SÜRESİ

Yükleniciye siparişin verilmesini müteakip 12 (oniki) İş Günü içerisinde şartname konusu olan mal/malzemeler, tüm masraflar Yükleniciye ait olmak üzere, şartnamenin 8. maddesinde belirtilen adreste İdarenin uygun gördüğü alana Yüklenici firma çalışanları tarafından indirilerek teslimi yapılır. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar ifaya eklenen cezai şart olarak gecikilen her takvim günü için toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

10. İş bu teknik şartname, bu madde dahil 10 (ON) ana maddeden oluşmak üzere 5 (BEŞ) sayfadan ibaret olup, tarafımızca hazırlanarak 11/06/2026 tarihinde imza altına alınmıştır.

	Birim Personeli/ Sorumlusu	Birim Müdürü	Malzeme ve İkmal Müdürü
ADI SOYADI	SERHAT KARAKAYA	A.KAĞAN DURMUŞOĞLU	OKAN GÜNEŞ
GÖREVİ	Gemi elektrik zabiti	TEKNİK MÜDÜR	MALZEME VE İKMAL MÜDÜRÜ V. Y.
İMZA			 GÖKMEN ULÇAY DENİZLİ A.Ş. SORUMLUSU

EK: Mal/Malzeme Teslimi Bilgi Formu

İZDENİZ	MAL/MALZEME TESLİMİ BİLGİ FORMU	Doküman No	İZ-FR/MİM-18
		Yürürlük Tarihi	11/25/2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1
(Bu form eksiksiz olarak doldurularak İZDENİZ A.Ş.'ye iletilmelidir)			
Teslimat Bilgileri		Araç Bilgileri	
İşin Adı		Araç Plakası	
İrsaliye Numarası		Araç Tipi/Modeli	
Teslimat Tarihi		Şoför Adı Soyadı	
Teslimat Saati		İletişim Bilgileri	
veriniz.			
Teslim Eden		Teslim Alan	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Görevi		Görevi	
Tarih		Tarih	
İmza		İmza	