

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamında Mal Alımı
TEKLİF İSTEME FORMU

İSKN: 2025/1811971

İlgili Birim: TEKNİK MÜDÜRLÜK

Teklif İsteme Tarihi: 17.10.2025

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	165 KVA KABİN TİP JENERATÖR	AD	1		
2	12 KVA MONOFAZE DİZEL JENERATÖR	AD	2		
3	12 KVA TRİFAZE DİZEL JENERATÖR	AD	1		
4	JENERATÖR KORUMA KILIFI	AD	5		
5	3.2 KVA BENZİNLİ TAŞINABİLİR SESSİZ İNVERTERLİ JENERATÖR	AD	2		
*DEĞERLENDİRME TOPLAM FİYATTAN YAPILACAKTIR.				TOPLAM	

Yukarıda belirtilen mallar teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu ve belirtilen şartların kabul edildiğine ilişkin Teknik Şartnameyi idaremiz satın alma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak göndermenizi rica ederim.

Selçuk PAÇACI
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **23.10.2025 tarih, saat 15.30'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
- Adres:** İzmir Marina Bahçelerarası Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Balçova-İZMİR
- e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
- Tel: 0 232 320 00 35
- Tanımlar:**
Şirket: İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş.
İstekli: İş Şirket tarafından belirlenen şartlar dahilinde yapmak için teklif veren kişi, kurum.
Yüklenici: İş Şirket tarafından belirlenen şartlar dahilinde yapmayı taahhüt eden ve üstüne alan kimse, kurum, kuruluş.
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat** olarak Türk Lirası bazında veriniz. **Değerlendirme Birim fiyat üzerinden yapılacaktır.**
- Bu alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine tabidir.**
- Teklif Hazırlama Giderleri:**
Teklifin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Şirketimizden isteyemez.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.**
- Teklif veren istekliler bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir.** Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin) TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini Yüklenici ibraz edecektir.
- Bu alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 (g) maddesi kapsamında olup, Şirket mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta, iptal etmekte serbesttir.
- Teklif veren istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısında belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılır.**
- Tüm alım ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ekler: Teknik Şartname (5 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :

Vergi No :

Adres :

Tel/Faks :

Teklif Tarihi :

H.B.A.

İZDENİZ	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 1 / 5
----------------	--	---

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	25.07.2025
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	25.07.2025 09:43:33

İSKELELER İÇİN JENERATÖR ALIM	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0232 320 00 35 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI

İSKELELER İÇİN JENERATÖR ALIM

2. İŞİN KONUSU

İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN İSKELELERDE KULLANILMAK ÜZERE JENERATÖR ALIM

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

3.1 - 165 KVA Turbo Şarjlı ve Ara Soğutmalı (Su-Hava) kapalı kabin tip jeneratör

1 adet

İstenilen jeneratörün yerine montajı, jeneratör ana pano arası kablo tesisatı ve devreye alınıp test edilmesi yüklenici firmaya aittir

Sisteme uygun transfer panosu dahil olacaktır

İstenilen ürünler üretici ve ya yüklenici firma tarafından en az 2 yıl garantili olacaktır

Jeneratörün yedek parçaları min. 5 Yıl boyunca yüklenici firma ve ya üretici firma tarafından temin edilebilir olacaktır

Min. 250A 4P CHANGEOVER T.PANO dahil olacaktır

İstenilen jeneratör uçkuyular iskelesine montaj yapılacaktır.

Jeneratör ve transfer panosu arasındaki kablo yüklenici firma tarafından atılacaktır ve kesiti 90 mm olacaktır

Transfer panosundan ana elektrik dağıtım panosu arasındaki kablo yüklenici firma tarafından atılacaktır ve kesiti 90 mm olacaktır

Transfer panosu uçkuyular iskelesi elektrik odası içerisinde olacaktır.

Min. 250A 4P CHANGEOVER T.PANO dahil olacaktır

Motor özellikleri;

Silindir ve Tasarım 6 Silindir – Sıralı 4 zamanlı

Hava Emme Turbo Şarjlı ve Ara Soğutmalı (Su-Hava)

Norminal Devir d/dk 1500

Standby Güç (kW/HP) 153/208.02

Prime Güç (kW/HP) 139/188.99

Sevil Özkan 1

	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 2 / 5
--	--	--

Ceket Suyu Isıtıcı Adedi 1 Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) 1500

Kullanılan Yakıt Tipi Dizel - Enjeksiyon ve Sistem Tipi Direct - Yakıt Pompası Tipi mekanik pompa

Governör Sistemi Elektronik

Operasyon Voltajı (Vdc) 12 - 24 Vdc

Soğutma Metodu Su Soğutmalı

Hava Filtresi Kuru Tip

Alternatör özellikleri;

Frekans (HZ) Hz 50

Güç (kVA) kVA 165

Tasarım 4 Pole, Brushless

VOLTAJ V 400 - Faz 3

Otomatik Voltaj Regülatörü SX460

Voltaj Regülasyonu (+/-) 1,5%

Yalıtım Sistemi H - Koruma Sınıfı IP23 - Güç Faktörü 0.8

Soğutma Havası (m³/dk) m3 30,84

Motor - Yakıt-su ayırıcı filtre - Yağ ısıtıcısı

Alternatör - Isıtıcı, rutubet önleyici - Büyük güçte alternatör - PMG ikaz sistemi + AVR - Çıkış şalteri

Kabin - ISO Konteyner - Galvaniz Kaplama - Marin Sınıfı Boya

Kontrol Paneli - Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)

- Şebekeye paralel sistem - Şebeke ile geçiş senkronu sistemi

3.2 – Marşlı 12 kVA Monofaze otomatik Kabinli Dizel Jeneratör

2 adet



İstenilen ürünler üretici ve ya yüklenici firma tarafından en az 2 yıl garantili olacaktır

Çalıştırma: Otomatik (Transfer Panolu)

Maksimum Güç kVA 12

kW 9,6

AC Nominal Güç kVA 11

kW 8,8

AC Nominal Akım A 43,2


Signature

Voltaj V 230V (Monofaze)
Frekans Hz 50 Faz Sayısı 1 Güç Faktörü 0,8
Yakıt Tüketimi (%100 yükte) L/sa 3,38
Gürültü Seviyesi dB(A) [7 metre] [75] 96
Devir d/dk 3000 -
Güç Hp 15,6 -
Silindir No. 1 - Silindir
Hacimi mL 718
Yakıt Türü Dizel
Yağ Kapasitesi L 1,65
Yakıt Tank Kapasitesi L30
Start Şekli Marşlı (Akü dahil)
Soğutma Sistem Hava Soğutmalı
Ateşleme Direkt Enjeksiyon
Akü Kapasitesi A 30 AH -
Koruma IP23
Ebatlar : 940x540x720 mm yaklaşık ölçüler - Ağırlık Kg 165

3.3 - Marşlı 12 kVA trifaze otomatik Kabinli Dizel Jeneratör**1 adet****İstenilen ürünler üretici ve ya yüklenici firma tarafından en az 2 yıl garantili olacaktır**

Maksimum Güç 12 kVA / 9,6 kW
AC Nominal Güç 11 kVA / 8,8 kW
AC Nominal Akım 18 A
Voltaj V 380V (Trifaze)
Frekans Hz 50
Faz Sayısı 3
Güç Faktörü 0,8
Yakıt Tüketimi (%100 yükte) L/sa 3,38
Gürültü Seviyesi dB(A) [7 metre] [75] 96
MOTOR
Devir d/dk 3000
Güç 15,6 HP
Silindir No. 1
Silindir Hacimi 718 mL
Yakıt Türü Dizel
Yağ Kapasitesi 1,65 LT
Yakıt Tank Kapasitesi 30 LT

Start Şekli Marşlı - Soğutma Sistemi Hava Soğutmalı
Ateşleme Direkt Enjeksiyon - Akü Kapasitesi 30 AH - Koruma IP23
Ebatlar : 940x540x720 mm yaklaşık ölçüler - Ağırlık Kg 165

3.4 - Jeneratör KORUMA Kılıfı siyah renk**5 adet**

Yukarıda belirtilen madde 3.2 – madde 3.3 te istenilen jeneratörlere uyumlu olacaktır (Siyah 97 * 76 * 76 cm)

Özellikler:

- * Malzeme: 420D Oxford kumaştan yapılmış bu dış mekan jeneratörü yağmur örtüsü, olumsuz hava koşullarına dayanarak yağmur, güneş ve toza karşı güvenilir koruma sağlamalıdır
- * Güneş Koruması: Bu kapak, güneşin jeneratöre zarar vermesini önlemelidir,
- * Ayarlanabilir bir tasarıma sahip kapakları olmalıdır cırt yapışkan veya klipsli geçme kulakçıkları olmalıdır
- * Hafif ve taşınabilir, kullanılmadığında rahatça katlanabilir ve saklanabilir olmalıdır
- * Nefes alabilen kumaşla tasarlanan kapak yoğunlaşma birikimini önlerken nemi havalandırabilir olmalı
- * Malzeme: Oxford kumaş
- * Renk: Siyah * Donanım: Dış mekan jeneratörleri

3.5 - 3.2 kVA Benzinli Taşınabilir Sessiz Inverterli Jeneratör**2 adet**

İstenilen ürünler üretici ve ya yüklenici firma tarafından en az 2 yıl garantili olacaktır

Yakıt Türü Benzin 4.6 Motor Gücü5

Jenaratör Gücü

3.2 kVA

- Yağ uyarısı
- Elektrikli çalıştırma
- OHV 4 zamanlı motor
- Eko gaz keleşbeęi
- Sessiz
- Titreşim önleyici sistem
- Taşıma tekerlekleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Jenaratör Ağırlığı 26.8 kg



51 000 11 4

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alım konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

5. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. GARANTİ ŞARTLARI VE ESASLARI

Tedariği yapılacak ürün ve hizmetler ile ilgili garanti kapsamı “ Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29029” Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

7. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) Gündür. İdareміzce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

8. TESLİM YERİ

Teslim yeri; (madde 3.1) üçkuyular iskelesine montaj yapılacak. (madde 3.2- madde 3.3- madde 3.4- madde 3.5) teslim yeri “ Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka – İZMİR” adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır.

9. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **20 (YİRMİ) Gün** içerisinde İdare’nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare’nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

10. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 10 (ON) ana madde olmak üzere 5 (BEŞ) sayfadan ibaret olup 25.07.2025 Tarihinde imza altına alınmıştır.

HAZIRLAYANLAR			
ADI SOYADI	SERHAT KARAKAYA	OĞUZ KOCABİYİK	A.KAĞAN DURMUŞOĞLU
GÖREVİ	Gemi Elektrik Zabiti	Gemi Elektrik Zabiti	Teknik Müdür